

# NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

## ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

TO 5.1 UP/IN  
TO 10.1 UP/IN



Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.  
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou  
tel: +420 / 326 370 990  
fax: +420 / 326 370 980  
e-mail: [prodej@dzd.cz](mailto:prodej@dzd.cz)

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

# OBSAH

1	PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU.....	4
2	SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE.....	4
3	TECHNICKÝ POPIS .....	4
4	HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE .....	5
5	PRACOVNÍ ČINNOST .....	5
6	MONTÁŽ NA STĚNU .....	5
7	VODOVODNÍ INSTALACE.....	6
8	ELEKTRICKÁ INSTALACE .....	8
9	UVEDENÍ OHŘÍVAČE DO PROVOZU .....	8
10	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....	9
10.1	LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU .....	9
11	FUNKČNÍ PORUCHY .....	10
12	POŽÁRNÍ PŘEDPISY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE .....	10
13	POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE A ÚDRŽBA .....	11
14	INSTALAČNÍ PŘEDPISY .....	11
15	ČELNÍ PANEL .....	12
16	OBRÁZKY.....	13
16.1	ROZMĚRY OHŘÍVAČŮ .....	13
16.2	SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ .....	14

## PŘED INSTALACÍ ZÁSOBNÍKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazníku,

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. Těmito předpisy Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi o elektrických zásobnících vody.



Výrobek není určen pro ovládání

- osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
- s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovědné osoby nebo nebyly-li jí řádně proškoleny.

Výrobce si vyhrazuje právo na technickou změnu výrobku. Výrobek je určen pro trvalý styk s pitnou vodou.

Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 %.

Funkce a bezpečnost výrobku byla prověřena Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

Vydavatel Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika ujišťuje, že obal splňuje požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyrobeno v České republice.



**Pro správnou funkci musí být ohřívač vody připojen ke stálému zdroji elektrické energie. Elektroinstalaci smí provádět pouze osoba oprávněná k instalaci v oblasti elektro (nevztahuje se na zasunutí vidlice do zásuvky).**

### Význam piktogramů použitých v návodu



**Důležité informace pro uživatele zásobníku.**



**Doporučení výrobce, jehož dodržování Vám zaručí bezproblémový provoz a dlouhodobou životnost výrobku.**



**POZOR!**  
**Důležité upozornění, které musí být dodrženo.**

# 1 PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU

K výrobku patří návod k použití. U ohřívače naleznete pojistný ventil jako ochranný prvek. Ventil se montuje na přívod studené vody (viz kapitola 7).

## 2 SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

**Teplota vody je pevně nastavena termostatem na hodnotu 55 °C.** Tento elektrický ohřívač je určen pro přípravu teplé vody v domácnostech, na chatách a různých sociálních zařízeních. Umožňuje instalaci pouze jednoho odběrného místa teplé vody při beztlakovém zapojení. V případě tlakového zapojení je možné připojit i více odběrných míst, ale s omezeným používáním souběžného odběru. Jeho přednost spočívá v tom, že ohřev objemu vody elektrickým proudem se zabezpečuje v neomezeném celodenním časovém rozsahu, vzhledem k malé akumulaci není doporučeno napojení s řízením signálem HDO. Doba ohřevu užitkové vody je cca 9 a 18 minut podle objemu.

## 3 TECHNICKÝ POPIS

Nádoba ohřívače je ocelová smaltovaná pro tlakové zapojení, elektrické topné těleso je ponorné. Součástí nádoby ohřívače je hořčíková anoda, která pomáhá chránit nádobu ohřívače před korozí. Nádoba ohřívače je opatřena polyuretanovou izolací a vše je uloženo v plastovém krytu. Elektroinstalace je umístěna ve spodní části ohřívače, pod odnímatelným krytem ohřívače. Teplota vody je nastavena termostatem na 55 °C. Vstup studené vody je označen modrým kroužkem, výstup teplé vody je označen červeným kroužkem.

TO 5.1, 10.1 UP – tlakový ohřívač o objemu 4,6 a 9,6 litrů umístěný nad odběrným místem

TO 5.1, 10.1 IN – tlakový ohřívač o objemu 4,6 a 9,6 litrů umístěný pod odběrným místem



**Ohřívače TO 5.1, 10.1 IN/UP lze použít i jako beztlakové ohřívače.**

## 4 HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

		TO 5.1 IN/UP	TO 10.1 IN/UP
OBJEM	l	4,6	9,6
JMENOVITÝ PŘETLAK	bar	6	6
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1 PE-N 230 V/50HZ	
DOPORUČENÝ JISTIČ		16 A	
PŘÍKON	W	1500	
ELEKTRICKÉ KRYTÍ		IP X5	
HMOTNOST BEZ VODY (S VODOU)	kg	6,0 (10,6)	8,0 (17,6)
DOBA OHŘEVU Z 10 °C NA 60 °C	min	13	25
SMÍŠENÁ VODA V40	l	4,06 / 5,51	11,2 / 13,38
ZÁTĚŽOVÝ PROFIL		XXS	XXS
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI		A	A
ENERGETICKÁ ÚČINNOST	%	36,24 / 37,10	35,17 / 35,12
ROČNÍ SPOTŘEBA EL. ENERGIE	kWh	509 / 497	525

Tabulka 1

## 5 PRACOVNÍ ČINNOST

Po připojení ohřívače k elektrické síti ponorné topné těleso ohřívá vodu. Vypínání a zapínání tělesa je regulováno termostatem. Po dosažení nastavené teploty rozeptne termostat el. obvod a tím přerušuje ohřev vody. Kontrolka ohřevu signalizuje těleso v provozu (svítí), těleso mimo provoz (kontrolka zhasne).

## 6 MONTÁŽ NA STĚNU

Před montáží je třeba zkontrolovat nosnost stěny, případně stěnu vyztužit. Ohřívač vody montujeme pouze ve svislé poloze. Připevňovací vruty musí mít zaručenou rozteč 140 mm. Montážní rozměry jsou uvedeny na Obrázek 3.


# 7 VODOVODNÍ INSTALACE

Vstup a výstup vody je na trubkách aparátu označen barevnými koncovkami. Vstup studené vody je označen modrou a výstup teplé vody červenou barvou. Ohřívač vody lze připojit k vodovodní síti dvěma způsoby. Uzavřený, tlakový systém připojení umožňuje odběr vody na více odběrových místech, zatímco otevřený, beztlakový systém umožňuje pouze jedno odběrové místo. Vzhledem k zvolenému systému připojení si musíte pořídit i vhodné směšovací baterie.


Při otevřeném, beztlakovém systému je potřeba zabudovat zpětný ventil, který zamezuje vytékání vody z ohřívače v případě přerušení dodávky vody. U tohoto systému připojení musíte použít beztlakovou směšovací baterii. V ohřívači vody se z důvodu ohřívání objem vody zvětšuje, a to způsobuje kapání vody z výstupu baterie. Silným utahováním ventilu směšovací baterie nezamezíte kapání vody, ale můžete jen poškodit směšovací baterii. Při tomto způsobu zapojení není nutné instalovat pojistný ventil.

Při uzavřeném, tlakovém systému připojení musíte na odběrových místech použít tlakové směšovací baterie. Na napouštěcí trubku musíte připojit pojistný ventil, který zabraňuje zvýšení tlaku v nádobě nad jmenovitý přetlak. Během ohřívání vody v ohřívači se v nádobě zvyšuje její tlak tak dlouho, až dosáhne hranici nastavenou na pojistném ventilu.

Otevřený (průtokový) systém




Provedení nad odběrné místo




Provedení pod odběrné místo

Uzavřený (tlakový) systém



Provedení nad odběrné místo



Provedení pod odběrné místo

Obrázek 1

Legenda:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1 – Pojistný ventil  | 6 – Zkušební nástavec                                  |
| 2 – Zpětný ventil    | 7, 7a – Průtoková míchací baterie                      |
| 3 – Zkušební ventil  | 8 – Nátrubek s přípojkou na odtok z pojistného ventilu |
| 4 – Redukční ventil  | H – Studená voda                                       |
| 5 – Uzavírací ventil | T – Teplá voda   |

Pojistný ventil se montuje na přívod studené vody označený modrým kroužkem. Každý tlakový ohřívač teplé užitkové vody musí být vybaven membránovým, pružinou zatíženým pojistným ventilem. Jmenovitá světlost pojistných ventilů se určuje podle normy ČSN 06 0830. Pojistný ventil musí být dobře přístupný, umístěn co nejbližší k ohřívači. Přívodní potrubí musí mít minimálně stejnou světlost jako pojistný ventil. Pojistný ventil se umísťuje tak vysoko, aby byl zajištěn odvod překapávající vody samospádem. Doporučujeme namontovat pojistný ventil na odbočnou větev. Snadnější výměna bez nutnosti vypouštět vodu z ohřívače.

Pro montáž se používají pojistné ventily s pevně nastaveným tlakem od výrobce. Spouštěcí tlak pojistného ventilu musí být shodný s max. povoleným tlakem ohřívače a při nejmenším o 20 % tlaku větší, než je max. tlak ve vodovodním řádu. V případě, že tlak ve vodovodním řádu přesahuje tuto hodnotu, je nutné do systému vřadit redukční ventil.



**Mezi ohřívačem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací armatura.**

Při montáži postupujte dle návodu výrobce pojistného zařízení. Před každým uvedením pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu.

Kontrola se provádí ručním oddálením membrány od sedla pozdvihnutím táhla pojistného ventilu, správná funkce odtrhovacího zařízení se projeví odtečením vody přes odpadovou trubku pojistného ventilu. V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače z provozu delším než 5 dní. Z pojistného ventilu může odtokovou trubkou odkapávat voda, trubka musí být volně otevřena do atmosféry, umístěna souvisle dolů a musí být v prostředí bez výskytu teplot pod bodem mrazu. Při vypouštění ohřívače použijte doporučený vypouštěcí ventil. Nejprve je nutné uzavřít přístup vody do ohřívače.

Potřebné tlaky zjistíte v následující tabulce - Tabulka 2.

SPOUŠTĚCÍ TLAK POJISTNÉHO VENTILU [MPa]	PŘÍPUSTNÝ PROVOZNÍ PŘETLAK OHŘÍVAČE VODY [MPa]	MAXIMÁLNÍ TLAK V POTRUBÍ STUDENÉ VODY [MPa]
0,6	0,6	do 0,48

**Tabulka 2**

Pro správný chod pojistného ventilu musí být vestavěn na přívodní potrubí zpětný ventil, který brání samovolnému vyprázdnění ohřívače a pronikání teplé vody zpět do vodovodního řádu.



Doporučujeme co nejkratší rozvod teplé vody od ohříváče, čímž se sníží tepelné ztráty.

**Ohříváče TO UP musí být opatřeny vypouštěcím ventilem** na přívodu studené užitkové vody do ohříváče pro případnou demontáž nebo opravu.



**Při montáži zabezpečovacího zařízení postupujte dle ČSN 06 0830.**

## 8 ELEKTRICKÁ INSTALACE

Schéma el. zapojení je přiloženo v návodu přiloženém k ohříváči vody (Obrázek 4). Ohříváč musí být připojen samostatným přívodem s předřazeným jističem. Ohříváč se připojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz napájecím kabelem, zasunutím vidlice do zásuvky. Elektrická instalace musí odpovídat platným elektrotechnickým normám. Připojení ohříváče na elektrickou síť se provede po vodovodní instalaci ohříváče a naplnění ohříváče vodou.

Dodržujte ochranu proti úrazu elektrickým proudem podle ČSN 33 2000–4–41.

Stupeň krytí elektrických částí ohříváče je IP X5.

## 9 UVEDENÍ OHŘÍVAČE DO PROVOZU

Po připojení ohříváče na vodovodní řád se může uvést ohříváč do provozu.

### Postup:

- a) zkontrolovat elektrickou a vodovodní instalaci
- b) otevřít ventil teplé vody mísící baterie
- c) otevřít ventil přívodního potrubí studené vody k ohříváči
- d) jakmile začne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnění ohříváče ukončeno a ventil se uzavře
- e) připojit, zapnout elektrický proud, čímž se uvede ohříváč do provozu



Před prvním uvedením do provozu, případně po delší odstávce, je nutné zajistit propláchnutí, zavodnění a odvzdušnění ohříváče ještě před spuštěním ohřevu. První nahřívání zásobníku je nutné sledovat.



## 10 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



- Bez potvrzení odborné firmy o provedení vodovodní instalace je záruční list neplatný.
- Vývod teplé vody musí být vybaven mísící baterií.
- Jakákoliv manipulace s termostatem není dovolena.
- Veškerou manipulaci s elektrickou instalací, seřízením a výměnu regulačních prvků provádí pouze odborná servisní firma.
- **Je nepřípustné vyřazovat tepelnou pojistku z provozu!** Tepelná pojistka přeruší při poruše termostatu oba póly elektrického připojení k topnému tělesu, stoupne-li teplota vody v ohřívači nad 99 °C.

Při montáži ohřívače vody do uzavřených prostor musí být zajištěn dostatečný přístup k obslužným armaturám, elektrickým svorkovnicím, anodám a čistícím otvorům. Minimální odstup od čistícího otvoru je 200 mm.

### 10.1 LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÍHO VÝROBKU

Za obal, ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového materiálu. Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s. Klientské číslo firmy je F06020274. Obaly z ohřívače vody odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný výrobek po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo kontaktujte výrobce.



# 11 FUNKČNÍ PORUCHY

PROJEV PORUCHY	SIGNÁLKA	PORUCHA
Voda v zásobníku je studená	<ul style="list-style-type: none"><li>svítí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>porucha topného tělesa</li></ul>
Voda v zásobníku je málo teplá	<ul style="list-style-type: none"><li>svítí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>porucha topného tělesa</li></ul>
Voda v zásobníku je studená	<ul style="list-style-type: none"><li>nesvítí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>porucha provozního termostatu – bezpečnostní termostat vypnul přívod elektrické energie</li><li>přerušení dodávky elektrické energie mimo ohříváč</li></ul>
Teplota vody v zásobníku neodpovídá nastavené hodnotě		<ul style="list-style-type: none"><li>porucha termostatu</li></ul>

Tabulka 3



Nepokoušejte se závadu sami odstranit. obraťte se buď na odbornou, nebo servisní službu. Odborníkovi postačí často jen málo k odstranění závady. **Při sjednávání opravy sdělte typové označení a výrobní číslo, které najdete na výkonovém štítku Vašeho ohříváče vody.**

Seznam servisních firem najdete na webové stránce: <http://www.dzd.cz/cs/servis/seznam-servisnich-firem>

# 12 POŽÁRNÍ PŘEDPISY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE



Upozorňujeme, že ohříváč nesmí být připojen k elektrické síti, pokud se v jeho blízkosti pracuje s hořlavými kapalinami (benzín, čistič skvrn), plyny apod.

## 13 POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE A ÚDRŽBA

Po zapojení na vodovodní a elektrickou síť je ohříváč připraven k použití.

Činnost elektrického ohříváče indikuje signální světlo, které svítí, dokud se voda v ohříváči neohřeje na nastavenou teplotu. V důsledku ohřívání se objem vody zvětší, což způsobí odkapávání vody z pojistného ventilu.

Pokud ohříváč nebudete stále používat, musíte vodu v ohříváči chránit před mrazem tak, že elektrický proud nevypnete. V případě, že ohříváč vypnete z elektrické sítě, musíte z ohříváče v případě, že hrozí nebezpečí zmrznutí vody uvnitř, vodu vypustit. Ohříváč vyprázdnit.

Vnější části přístroje očistíte jemným roztokem mycího prostředku. Nepoužívejte ředidla a jiné koncentrované čisticí prostředky. Pravidelnými servisními prohlídkami zajistíte bezporuchový chod a dlouhou životnost ohříváče.

Opakovaným ohřevem vody se na stěnách nádoby usazuje vodní kámen. Usazování je závislé na tvrdosti ohřívávané vody, na její teplotě a na množství vypořebené teplé vody.



Doporučujeme, aby první kontrolu ohříváče provedl odborník, asi po dvou letech po zapojení

Při prohlídce se podle potřeby odstraní vodní kámen, který se v závislosti na jakosti, množství a teplotě spotřebované vody nahromadí uvnitř ohříváče. Servisní služba Vám při prohlídce topného tělesa a s ohledem na zjištěný stav doporučí datum příští kontroly.



**UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoliv zásahem do nitra ohříváče je potřeba přístroj odpojit z elektrické sítě!**



Opravy ohříváče neprovádějte sami, zavolejte do nejbližšího k tomu oprávněného servisu.

## 14 INSTALAČNÍ PŘEDPISY



**Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití!**

# 15 ČELNÍ PANEL

Nachází se zde symbol signálního světla provozu ohříváče.



Obrázek 2

IKONA	NÁZEV	POPIS FUNKCE
1	Signální světlo	Indikace aktivního ohřívání


Tabulka 4



Čelní panel je opatřen ochranou folií, která se musí pro správnou čitelnost panelu odstranit.

# 16 OBRÁZKY

## 16.1 ROZMĚRY OHŘÍVAČŮ




Obrázek 3

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
<b>TO 5.1 UP</b>	330	265	-	290	275
<b>TO 5.1 IN</b>	338	-	93	290	275
<b>TO 10.1 UP</b>	465	400	-	290	275
<b>TO 10.1 IN</b>	473	-	93	290	275

①	1/2" vnější
---	-------------

Tabulka 5

## 16.2 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ



Legenda:

- 1 - Termostat a tepelná pojistka vratná
- 2 - Topné těleso
- 3 - Kontrolka provozu
- 4 - Přívod napájení

Obrázek 4